

Direction Santé Environnement et politiques Une Seule Santé (DSEUSS)

Unité Corrèze

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - SYNDICAT DE LA DIEGE (bouillon.l@la-diege.fr)

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE LAROCHE PRES FEYT (mairie@larochepresfeyt.fr)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SYNDICAT DE LA DIEGE

Prélèvement	00133890	Commune	LAROCHE-PRES-FEYT
Unité de gestion	0323 SYNDICAT DE LA DIEGE	Prélevé le :	lundi 24 août 2026 à 11h13
Installation	UDI 004621 BONGUE MONTEIL	par :	MARION GATEAU
Point de surveillance	0000004117 LA ROCHE PRES FEYT BOURG	Type visite :	AU
Localisation exact	MR BRUGERES ROBINET EXTÉRIEUR 1 RUE DU PUY DE D	Type d'eau :	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	19,4 °C		25	
pH	8,0 unité pH		de 6,5 à 9	
Chlore libre	0,20 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,20 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE TULLE (19) 1903
 Type de l'analyse : BACT SANS BSIR BLOC (2026) - (WBAC2) Code SISE analyse : 00140185 Référence laboratoire : 26082106752401

Analyses laboratoire

	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	22 UFC/mL			
Bactéries coliformes	<1 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	<1 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 UFC/(100mL)	0		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00133890)

Examen conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68) pour les paramètres mesurés.

TULLE le 1 septembre 2026

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Cathy CAMUS